

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю

**Предписание № 224**

**должностного лица, уполномоченного проводить проверку от  
«01» марта 2019 г.**

Мною, Путиевской Верой Николаевной, главным специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 61» г. Перми), ОГРН 1025900891851, ИНН 5904100086, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

• **СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

п. 4.9 - площадь учебных кабинетов принимается без расчета не менее  $2,5 \text{ м}^2$  площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий: так площади учебных помещений составляют 47 -  $57 \text{ м}^2$ , что при численности учащихся в классах от 25 до 31 человека (за исключением 5Г класса) составляет от  $1,7 \text{ м}^2$  до  $2,0 \text{ м}^2$  на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;

п. 4.28 - в кабинетах №№ 201, 407, раздевалке для мальчиков при спортивном зале стены помещений не гладкие, с участками осыпающейся краски, не допускающие их уборку влажным способом и дезинфекцию;

п. 4.29 - полы в кабинетах № 301, 19 со щелями и механическими повреждениями;

п. 4.30 - поверхности стен в кабинете врача и процедурном кабинете не гладкие, с участками осыпающейся краски, не допускающие их уборку влажным способом и не устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения;

п. 7.2.1 – не обеспечены уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий в спортивном зале и кабинете № 19;

п. 7.2.4 – не обеспечен уровень освещенности в учебном кабинете № 19 на рабочих столах - 300 - 500 лк, в спортивном зале (на полу) - 200 лк;

10.1 - количество учащихся в классах (за исключением 5Г) определяется без учета соблюдения нормы площади на одного обучающегося;

• **СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:**

п. 3.3.1 – не соблюдаются требования к искусственному освещению в кабинете 19 и спортивном зале: 10 замеров искусственной освещенности по показателю «освещенность общая» не соответствуют нормативным величинам в точках:

- кабинет № 19: точки №№ 1-5;

- спортивный зал: точки №№ 1-5;

5 замеров искусственной освещенности по показателю «коэффициент пульсации» не соответствуют нормативным величинам в точках:

- спортивный зал: точки №№ 1-5.

п. 3.3.3 – общее искусственное освещение в кабинете № 19 неравномерное, локализованное;

• **СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»:**



п. 9.6 - конструкция рабочего стула (кресла) в кабинете информатики не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления;

- СанПиН 2.4.5.2409 -08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.4 - количество умывальников перед обеденным залом не обеспечивает расчет 1 раковина на 20 посадочных мест.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

#### П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

**МАОУ «СОШ № 61» г. Перми, ОГРН 1025900891851, ИНН 5904100086:**

**в срок до 02.09.19 г.:**

**устранить нарушения СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» :**

1. пп. 4.9, 10.1 - количество учащихся в классе определить исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося; принимая площадь учебных кабинетов с учетом не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
2. п. 4.28 – обеспечить гладкое покрытие стен в кабинетах №№ 201, 407, раздевалке для мальчиков при спортивном зале;
3. п. 4.29 – обеспечив покрытие полов в кабинетах № 301, 19 без щелей и механических повреждений;
4. п. 4.30 – обеспечить в помещениях медицинского назначения гладкие поверхности стен, допускающие качественную их уборку влажным способом и устойчивость к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения;
5. пп. 7.2.1, 7.2.4 – обеспечив уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий в спортивном зале и кабинете № 19;

**устранить нарушения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:**

6. п. 3.3.3 – обеспечив равномерное общее искусственное освещение в кабинете № 19;

**устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

7. п. 3.4 – обеспечить количество умывальников перед обеденным залом из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест;

**устранить нарушения СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы»:**

8. п. 9.6 – обеспечив оборудование рабочих мест с ПЭВМ в кабинете информатики рабочими стульями (креслами), конструкция которых будет обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, будет позволять изменять позу с целью



снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 31 - 24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист — эксперт



В. Н. Путиевская

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: \_\_\_\_\_

законный представитель МАОУ «СОШ № 61» г. Перми Арамилева Н.И.

«01» марта 2019 года.